

*Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző
Iskola és Kollégium
Szombathely,
Szent László király u. 10.*

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2007.

Tartalomjegyzék

1.	Általános rendelkezések	3
2	A szabályzat célja	3
3	A szabályzat betartása.....	5
4	A szabályzat tartalma.....	5
5	Az iskola tűzvédelmi szervezete és feladata	6
6	A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei.....	6
7	Az iskola valamennyi létesítményére vonatkozó általános előírások	11
8	Épületgépészeti előírások.....	13
9	Tűzveszélyes tevékenység, munkavégzés, és tűzveszélyes tevékenység engedélyezése	15
10	A munka (oktatás) befejezésével kapcsolatos feladatok	15
11	Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga	16
12	Tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatok.....	19
13	Tűzoltó berendezések	20
14	Tűz esetén követendő magatartás.....	20
15	Tűzvédelmi felelősség	21
16	Büntető intézkedések	21
17	Bírságok – helyszíni bírságok	21
18	A helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások.....	22
19	Speciális helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások.....	23
20	Záró rendelkezések	28

Preambulum

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) 49.§-a, valamint a 30/1996. (XII. 6) BM rendelet, 116/1996.(VII. 24) Korm. Rendelet, továbbá a 35/1996. (XII. 29) BM rendelet, és az Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a tűzvédelmi szervezési és megelőzési feladatok végrehajtásával kapcsolatban jogkörömnél fogva kiadom az alábbi

T ű z v é d e l m i s z a b á l y z a t o t .

Az utasítás vonatkozó előírásait minden tevékenység során alkalmazni kell.

I. rész

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A szabályzat hatálya kiterjed az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium (továbbiakban: iskola)

- Szombathely, Szent László király u. 10-12.
- Szombathely, Brenner Tóbiás krt.
- Szombathely, Kismezei u. 1-3.

cím alatti létesítményekre, szabad területekre, az iskola létesítményeiben tartózkodó személyekre (dolgozó, tanuló), beleértve a más intézmények, vállalatok stb. dolgozóit, tanulóit, és a vendégeket is.

2 A SZABÁLYZAT CÉLJA

2.1 A Tűzvédelmi Törvény 18.-19.§-a szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

2.2 Jelen szabályzat összefoglalóan ismerteti azon tűzvédelmi előírásokat, a tűz elleni védekezés és műszaki mentéssel kapcsolatos magatartási szabályokat:

- 2.2.1 amelyeket mind a használatbavétel és az üzemeltetés (használat), mind az esetleges átalakítások, felújítások, építkezések során az iskola tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltételek kialakítása érdekében végre kell hajtani,
- 2.2.2 amelyek megtartásával, végrehajtásával az iskola kezelésében és a felügyeletéhez tartozó összes területen a tüzesetek elkerülhetők és megelőzhetők,
- 2.2.3 amelyek elsajátításával, tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható
- 2.2.4 és amelyekkel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai betarthatók.

2.3 Fentiek érdekében az iskola köteles:

- 2.3.1 tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközöket beszerezni, állandóan üzemképes állapotban tartani;
- 2.3.2 a tűzoltósággal a megfelelő kapcsolatot kiépíteni, a gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
- 2.3.3 a tüzesetek megelőzéséhez, oltásához a jogszabályokban és a szabványokban meghatározott feltételeket biztosítani;
- 2.3.4 biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét;
- 2.3.5 értesíteni a tűzoltóságot a tűzvédelemre kiható olyan tevékenységről, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt 15 nappal;
- 2.3.6 beszereztetni minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt azon bizonylatokat, amelyek a tűzvédelmi rendelkezéseknek megállapítása céljából szükséges vizsgálatokról készültek, és ezt elsődlegesen a gyártó, ha az nem, akkor a forgalomba hozó köteles elvégezni, illetve elvégeztetni.

3 A SZABÁLYZAT BETARTÁSA

- 3.1 A szabályzatban foglaltakat az iskola a munkavállalóival oktatás formájában köteles ismertetni. Az oktatás után jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az érintettek aláírásukkal igazolnak.
- 3.2 Az iskolának gondoskodnia kell arról, hogy az oktatási és a gazdálkodó szervezeteivel kapcsolatba kerülők (tanulók, külső munkavállalók, vendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

4 A SZABÁLYZAT TARTALMA

- 4.1 Az iskola Tűzvédelmi Szabályzata az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
 - 4.1.1 Általános rendelkezések;
 - 4.1.2 A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei;
 - 4.1.3 A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint finanszírozására vonatkozó szabályok;
 - 4.1.4 A létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó eseti tűz-védelmi használati szabályok, előírások;
 - 4.1.5 A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások;
 - 4.1.6 Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása;
 - 4.1.7 A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények;
 - 4.1.8 A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.
 - 4.1.9 A létesítmény tűzvédelmi besorolását (melléklet),
 - 4.1.10 Az iskola Tűzriadó Tervét (melléklet),
 - 4.1.11 Az iskola egyes helyiségeinek, szabad területeire vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat (melléklet),
 - 4.1.12 Az alkalmoszerű tűzveszélyes munka végzéséhez szükséges engedély mintáját (melléklet),
 - 4.1.13 Az iskola létesítményeiben, szabad területein lévő kézi tűzoltó készülékek elhelyezését (melléklet),

5 AZ ISKOLA TŰZVÉDELMI SZERVEZETE ÉS FELADATA

- 5.1 Az iskolavezetés, a gondnok, a tűzvédelmi megbízott, továbbá az iskola minden dolgozója saját hatáskörében a működése és irányítása alá tartozó területen felelős a tűzvédelmi rendelkezések-, utasítások-, szabványok előírásainak betartásáért, illetve betartatásáért, ellenőrzéséért, a megfelelő tűzvédelmi felkészültségéért, a tűzvédelmi eszközök és felszerelések készenléti állapotban tartásáért.
- 5.2 Az iskolavezetés tagjai jelen utasításban foglaltakat külön utasítás vagy felhívás nélkül is kötelesek végrehajtani, a végrehajtást ellenőrizni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni.

6 A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 6.1 A tűzvédelmi jogszabályokban előírt feladatok végrehajtásáért felelős személyek:

1. Igazgató
2. Igazgatóhelyettesek
3. Kollégiumvezető
4. Gazdasági vezető
5. Gyakorlati oktatás- és tanműhelyvezetők
6. Gondnok
7. Tűzvédelmi megbízott.

6.2 Az igazgató tűzvédelmi feladatai:

- 6.2.1 az iskola területére érvényes Tűzvédelmi Szabályzatot ad ki;
- 6.2.2 biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrizteti a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását;
- 6.2.3 biztosítja az iskola éves költségvetésében a tűzvédelemmel kapcsolatos kiadások fedezetét;
- 6.2.4 biztosítja, hogy az iskola dolgozói és tanulói a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt gyakorisággal tűzvédelmi oktatásban részesüljenek;
- 6.2.5 gondoskodik – a tűzvédelmi ügyintéző javaslata alapján – a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben dolgozók vizsgáztatásáról, annak anyagi feltételeiről, figyelembe véve a szakvizsga érvényességi idejét;
- 6.2.6 az 5.000,- Ft-on felüli kárt meghaladó tüzesetet köteles azonnal telefonon, az 5.000,- Ft-on aluli káresetet pedig 24 órán belül írásban jelenteni a fenntartó Önkormányzat Oktatási Osztály vezetőjének. A telefonon történt jelentést írásban is meg kell ismételni. A jelentésnek tartalmaznia kell: a tüzeset helyét, idejét, a tűz keletkezésének okát, a tűzkár értékét és a tüzesetért felelős személy nevét. Munkaidőn kívül és munkaszüneti napon történt tüzeseteket az Önkormányzat portaügyeletének kell telefonon bejelenteni;

- 6.2.7 kijelöli az OTSZ/13.§-ának megfelelően a főiskola területén alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységet engedélyező személyeket;
- 6.2.8 esetenként jutalomban, elismerésben részesíti, illetve erre javasolja az eredményes tűzvédelmi munkát végző főiskolai dolgozókat. Tűzvédelmi szabályok megsértése esetén felelősségre vonást kezdeményez, illetve alkalmaz;
- 6.2.9 a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni;
- 6.2.10 az iskola tűzvédelmi felelősét rendszeresen beszámoltatja munkájáról;
- 6.2.11 engedélyezi az iskolában bekövetkező, a tűzvédelemre is kiható változásokat (pl.: átalakítások, fejlesztések, stb.) a gazdasági igazgató-helyettes és a tűzvédelmi felelős véleménye alapján,
- 6.2.12 az iskola tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változásokat 15 nappal előbb köteles bejelenteni az illetékes hivatásos tűzoltóságnak;

6.3 Gazdasági vezető tűzvédelmi feladatai:

- 6.3.1 Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához, a szükséges technikai eszközök beszerzéséhez a feltételeket.
- 6.3.2 beruházások, fejlesztések, felújítások, átalakítások stb. megkezdése előtt egyeztet a szervezeti egység vezetőjével, a tűzvédelmi felelőssel;
- 6.3.3 felügyeli és ellenőrzi a telephelyi műszaki osztályok érintésvédelemmel, villamos védelemmel, villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét,
- 6.3.4 a tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult helyettesével képviselteti magát. Gondoskodik az itt felmerült műszaki tartalmú hibák elhárításáról;
- 6.3.5 elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos következő évi terveket és a hozzá tartozó költségvetést. A terveket az érintett szervezeti egységek vezetőivel és a tűzvédelmi megbízottal egyeztetni és felterjeszti a gazdasági főigazgatónak.

6.4 A tanműhelyvezető, gondnok tűzvédelmi feladatai

- 6.4.1 az OTSZ 39.§-ában foglaltak szerint gondoskodik a villamos berendezések időszakos felül-vizsgálatáról, a felülvizsgálat során rögzített hibák megszüntetéséről, az üzemeltetés, a karban-tartás elvégzéséről;
- 6.4.2 az OTSZ 40.§-ában foglaltak szerint gondoskodik a villámvédelmi berendezések létesítéséről, időszakos felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok megszüntetéséről, továbbá a berendezés karbantartásáról,
- 6.4.3 gondoskodik a biztonsági és vészvilágítási rendszer üzemeltetési és karbantartási feladatainak végrehajtásáról,

- 6.4.4 gondoskodnak arról, hogy a főiskola udvarán a gépjárművek tárolása az OTSZ 62.§ 5. és 7. bekezdésében foglaltak szerint történjen;
- 6.4.5 gondoskodnak a sztatikus feltöltődés elleni védelemről az MSZ 16040, 16041. számú előírásainak figyelembevételével;
- 6.4.6 biztosítják a gáz vagy gázüzemű berendezések (gázkészülékek, gázkazánok stb.) üzembe helyezési eljárását, karbantartását, évenkénti felülvizsgálatát, üzemképességét,
- 6.4.7 biztosítják a szellőző és elszívó berendezések működőképességét, karbantartását;
- 6.4.8 gondoskodnak arról, hogy a külső munkavállalók a szabályzat előírásait megtartsák;
- 6.4.9 engedélyt adnak eseti tűzveszélyes tevékenységre. Külső munkavállalóknál, ha szükséges, a helyi előírásokkal kiegészítik (engedélyminta a 4. mellékletben található);
- 6.4.10 gondoskodnak a gépi berendezések időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról;
- 6.4.11 a tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesznek, és gondoskodnak a felmerült hibák elhárításáról;
- 6.4.12 gondoskodnak a létesítmény tisztaságáról, a hulladékok rendszeres elszállításáról és az általános rend megtartásáról;
- 6.4.13 gondoskodnak arról, hogy olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartó legyen elhelyezve.
- 6.4.14 Közreműködnek a létesítmény, helyiség, szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolás napra készen tartásában.
- 6.4.15 Részt vesznek a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemlén, tűzvizsgálatban, stb.
- 6.4.16 Figyelemmel kíséri a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzését (tűzoltó-felszerelések, táblák, stb.), elhelyezését.
- 6.4.17 Kiadja a megbízás alapján a tűzveszélyes munkavégzési engedélyt. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzveszélyes munka végzését, a munkavégzés során a szabályok megtartását.
- 6.4.18 Az épületekre az ismétlődő villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzését megrendeli és a hiányosságok kijavításáról gondoskodik.

6.5 A tűzvédelmi ügyintéző (megbízott) feladatai

- 6.5.1 Előkészíti jóváhagyásra és hatálybaléptetésre a tűzvédelmi dokumentációkat, azokat folyamatosan naprakész állapotban tartja.
- 6.5.2 Havonta egy alkalommal ellenőrzést tart, a megállapításait jelzi az intézkedésre jogosult vezető felé.

- 6.5.3 Utóellenőrzés formájában meggyőződik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- 6.5.4 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a munkahelyeken tartott tűzvédelmi oktatások színvonalát, segítséget ad azok megtartásához.
- 6.5.5 Szervezi a dolgozók tűzvédelmi oktatását és szakvizsgáztatását.
- 6.5.6 Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését, szabálytalanság esetén haladéktalanul intézkedik a munkavégzés felfüggesztésére.
- 6.5.7 Kapcsolatot tart a tűzoltósággal, részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, s képviseli - megbízás esetén - a munkaadó érdekeit.
- 6.5.8 Ellenőrzi, hogy az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek-e.
- 6.5.9 Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre megbízást kap, vagy szerződés alapján feladatát képezi.

6.6 A gyakorlatvezető tanárok feladatai

- 6.6.1 tűzvédelmi feladataik során elvégzik az általuk vezetett tanulókör részére évente megtartandó ismétlődő tűzvédelmi oktatást, arról nyilvántartást készítenek. A nyilvántartás összevonható a munkavédelmi oktatással.

6.7 A portaszolgálat dolgozóinak feladatai

- 6.7.1 figyelemmel kísérik, hogy a lezárt helyiségek kulcsai a tároló szekrényben hiánytalanul megtalálhatók-e,
- 6.7.2 a kulcsok felvételéről és leadásáról „Zárás-nyitás” naplót vezetnek,
- 6.7.3 minden általuk észlelt kulcshiányt azonnal kötelesek jelenteni a gondnoknak vagy a műszaki osztályvezetőnek;
- 6.7.4 ismerniük kell a közművek (víz, gáz, elektromos áram) nyitó-, ill. elzáró szerkezetét, azoknak helyét és kezelésük módját;
- 6.7.5 tűz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, és azonnal értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot. A továbbiakban, a Tűzriadó Tervben leírtaknak megfelelően kell eljárni.

6.8 Az iskola dolgozóinak, tanulóinak tűzvédelmi feladatai:

- 6.8.1 a tűzvédelmi előírások, a szabályzat végrehajtásában való tevékeny részvétel, az előírások megtartása;
- 6.8.2 részvétel a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken és az ott elhangzottak betartása;
- 6.8.3 az általuk felismert, tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságok haladéktalan jelentése a közvetlen munkahelyi vezetőnek, a tűzvédelmi ügyintézőnek, illetve szükség esetén az állami tűzoltóságnak,
- 6.8.4 tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározottak szerinti közreműködés a jelzésben, a tűz eloltásában, az élet- és vagyonmentésben.

II. rész

AZ EGYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

7 AZ ISKOLA VALAMENNYI LÉTESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

7.1 Általános érvényű tűzvédelmi szabályok:

- 7.1.1 A létesítményt (helyiséget, stb.) csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően, a megelőző tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad használni.
- 7.1.2 Minden szervezeti egységvezető a felügyelete alá tartozó munkaterületen tervezett és a tűzvédelmi helyzetre kiható változtatást, a munka megkezdése előtt 30 nappal köteles írásban bejelenteni a főiskola tűzvédelmi felelősének.
- 7.1.3 Az iskola létesítményeiben, helyiségeiben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközt, tárgyat stb., illetve a szervezeti egységek helyiségeiben a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott, illetve engedélyezett mennyiségű tűzveszélyes anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolhat. A többletanyag, tűzveszélyes folyadék tárolása csak a kijelölt raktárban történhet.
- 7.1.4 Az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt, továbbá minden olyan helyiség bejáratánál, amelyben az ott folytatott tevékenység indokolja (pl. kapcsolóház, stb.) jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó, az országos szabványok (MSZ 15631-61, MSZ 17066-85) előírásainak megfelelő táblát kell elhelyezni.
- 7.1.5 Olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni.
- 7.1.6 Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémsekrényben tárolható.
- 7.1.7 A tűzveszélyes folyadékot vagy gázt szállító csőrendszernél (pl. gázvezetékek) tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél, készüléknél, stb. a tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. Az esetlegesen szétfolyt folyadékot nem éghető anyaggal (pl. homok) folyamatosan fel kell itatni, és erre a célra kijelölt, nem éghető anyagú edényben tárolni, illetve megsemmisíteni. A tároló edényt naponta a kijelölt helyen ki kell üríteni.
- 7.1.8 A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
- 7.1.9 Munkaszünet alatt (pl. éjjel, munkaszüneti napokon) a lezárt helyiségek kulcsait a főiskola por-táján - az e célra rendszeresített helyen - kell tartani. A tároló részt úgy kell kialakítani, hogy a kulcsok áttekinthetőek legyenek, a hiányt könnyen meg

lehesse állapítani. A kulcsok felvételéről és leadásáról, illetve használatáról úgynevezett Zárás-nyitás napló-t kell vezetni. A kulcsokat a hovatartozásuknak megfelelően meg kell jelölni.

- 7.1.10 A helyiségből, gépről, műszerről, berendezésről, eszközről, készülékről stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszerezített tároló helyre (szeméttároló).
- 7.1.11 Tűz- vagy robbanásveszélyes anyagból származó vagy ilyen anyaggal szennyezett hulladékot az általános szemét- és hulladékgyűjtő-helyekre üríteni tilos.
- 7.1.12 A tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot (pl. benzint, vagy ilyen folyadékot tartalmazó szennyvizet) a közcatornába bevezetni, beönteni tilos.
- 7.1.13 A Tűzriadó Tervet tartalmazó dosszié 1 példányát a főportán tárolni kell.

7.2 Dohányzás

- 7.2.1 **Az iskola egész területén a dohányzás tilos**, kivéve a dohányzásra kijelölt helyeket, melyeket „Dohányzásra kijelölt hely” felirattal kell ellátni.
- 7.2.2 Olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát szemét- vagy papírkosárba üríteni (önteni) tilos!
- 7.2.3 A dohányzóhely kijelöléséhez a tűzvédelmi felelős állásfoglalását ki kell kérni.

7.3 Tűzveszélyes folyadékok tárolása és szállítása

- 7.3.1 A tűzveszélyes folyadékok tárolásánál be kell tartani az MSZ 9790 sz. és MSZ 9904-76 sz. elő-írásait. Ezen a szabványokat minden olyan szervezeti egység vezetőjének be kell szerezni, ahol ilyen folyadékot tárolnak.
- 7.3.2 Az iskola területén a fenti szabványok figyelembevételével, csak a szervezeti egység vezetője által engedélyezett helyiségekben és meghatározott mennyiségben szabad tűzveszélyes folyadékot tárolni. A tűzveszélyes folyadékok nyilvántartása is a szervezeti egységnél történik.
- 7.3.3 Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, szállításával, kezelésével csak eredményes tűzvédelmi szakvizsgát tett, illetve megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesült személy foglalkozhat.
- 7.3.4 A raktárban a tűzveszélyes folyadékon és oldószereken kívül más éghető anyagot (göngyöleget) tárolni tilos.
- 7.3.5 A raktárhelyiségeknek természetes szellőzőnyílásokat kell biztosítani. A szellőző nyílásokat DAWY hálóval kell ellátni.

7.4 Közlekedési utak

- 7.4.1 Figyelembe véve az iskola adottságait, a helyiségek méreteit, 10 méternél nem szélesebb helyiségekben legalább 1 méter széles közlekedési utat,
- 7.4.2 állványos raktározás esetén legalább 1,2 méter széles főközlekedési utat, az állványok között minimum 0,8 méter széles közlekedési utat,
- 7.4.3 munkatermekben az OTSZ és az OÉSZ előírásainak megfelelő szélességű és megfelelően kialakított közlekedési utat teljes hosszban biztosítani kell.
- 7.4.4 Az iskola közlekedési útjait, valamint a vízszervezési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon, tűzoltó-gépjárművel járható állapotban kell tartani.
- 7.4.5 Az iskola gépkocsi bejáratát munkanapokon 18 órától másnap 5.30 óráig, ünnep- vagy más munkaszüneti napokon egész nap bezárva kell tartani.
- 7.4.6 A kapu kulcsát az épület személyi portáján kell tartani. (Megjegyzés: abban az esetben, ha a portaszolgálat szünetel, a kulcsok hollétét feltűnő (látható-olvasható) módon jelezni kell.)
- 7.4.7 A kapubejáratot, lépcsőt, lépcsőfordulót, ki-bejárat helyeket, vészkijáratot, vészletrát és a hozzá vezető utat teljes szélességben, állandóan szabadon kell tartani.
- 7.4.8 A villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét és az azokhoz vezető utakat, továbbá a tűzvédelmi berendezést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy más célra felhasználni még ideiglenesen sem szabad.
- 7.4.9 Mozgatható technológiai rendszer esetén a munkatérben felfestett közlekedési útra még átmenetileg sem lehet anyagot, eszközt elhelyezni.

8 ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELŐÍRÁSOK

8.1.1 Tüzelő- és fűtőberendezések, készülékek

- 8.1.1.1 Az iskola tüzelő- és fűtőberendezéseinek meg kell felelniük a GOMBSZ előírásainak.
- 8.1.1.2 Gázüzemű berendezéseknél a helyiségen kívül kell elhelyezni a leválasztó főkapcsolót, valamint – ha annak alkalmazása szükséges – a vész-, és szellőző berendezések kapcsolóját is.
- 8.1.1.3 A tüzelő- és fűtőberendezéseknél
- 8.1.1.4 • 233 kW - 580kW összteljesítményig 1 db 12 kg tűzoltó készüléket

- 8.1.1.5 • 580 kW - 1160 kW összteljesítményig 2 db 12 kg tűzoltó készüléket
- 8.1.1.6 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad üzemeltetni.
- 8.1.1.7 A központi fűtésen kívül a helyiségek fűtésére – indokolt esetben – csak zárt rendszerű hőszugárzó használata engedélyezett.
- 8.1.1.8 Az iskola területén alkalmazott tüzelő- és fűtőberendezés, villamos fűtő-, illetőleg egyéb villamos berendezést vagy készüléket, továbbá gáztüzelésű (gázüzemű) berendezést csak a kezelési és használati utasításnak megfelelően szabad használni, illetve üzemeltetni.
- 8.1.1.9 A fűtést és a felügyeletet, a berendezés működését nem ismerő, a tűzvédelmi szabványokra, előírásokra ki nem oktatott személyre bízni nem szabad.
- 8.1.1.10 A tüzelő-, fűtő- és szárítóberendezés, valamint az éghető anyag között olyan tűztávolságot kell megtartani, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet, a legnagyobb hőtermeléssel való üzemelés esetén sem haladhatja meg a 60°C-ot (kézzel tapinthatónál nem lehet melegebb).
- 8.1.1.11 Villamos főzőlapot, és más nem szigetelt burkolatú hőfejlesztő-készüléket, csak éghetetlen alátétten szabad használni.

8.1.2 Villamos berendezések:

- 8.1.2.1 A villamos berendezések létesítésénél, használatánál és szerelésénél a vonatkozó szabványok előírásait (MSZ 2364, MSZ 1610, MSZ 10900 stb.) be kell tartani.
- 8.1.2.2 A villamos berendezésen bármilyen javítást, karbantartást, szerelést stb. csak villamos szak-ember végezhet.
- 8.1.2.3 A villamos fogyasztókészülékek és az éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy azok az éghető anyagra gyulladási veszélyt ne jelentsenek (60 °C).
- 8.1.2.4 A villamos kapcsolók, elosztók és biztosítók rendeltetését, névleges feszültségét, továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
- 8.1.2.5 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után a villamos-hálózatról le kell választani (áramtalanítani).
- 8.1.2.6 Az időszakosan használt vagy végleg használaton kívüli berendezést a villamoshálózatról le kell kapcsolni.
- 8.1.2.7 A véglegesen megszüntetett villamoshálózatot, illetve szerelvényt el kell távolítani.
- 8.1.2.8 Az iskolához tartozó helyiségek "C", illetve "D" tűzveszélyességi osztályba tartoznak, ezért az OTSZ 41.§ /7/ bekezdése értelmében a villamos berendezéseket legalább hat, illetve kilenc évenként kell az MSZ 10900 sz. előírásai szerint

felülvizsgáltatni, amelynek eredményéről és a szükséges intézkedésről a tűzvédelmi ügyintézőt is írásban kell tájékoztatni

8.1.2.9 A vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell készíteni, melynek egy példányát a tűzvédelmi felelősnek is meg kell küldeni.

8.1.2.10 Az iskola létesítményeinek villámvédelmét az MSZ 274 előírásai alapján kell biztosítani.

9 TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS, ÉS TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE

9.1 **Tűzveszélyes tevékenységnek** elsősorban a nyílt láng használatával járó munkavégzés (pl. gázhegesztés, lángpor-szórás, forrasztás, ívhegesztés stb.) értendő, de ide sorolható minden más, könnyen gyulladó vagy tüzet okozó anyaggal végzett munka is (pl. tűzveszélyes folyadék desztillálása, nagyobb mennyiségű felhasználás, stb.).

9.1.1 Az iskola területén nyílt láng vagy ív használatával járó munkát (tevékenységet) végezni csak előzetes írásbeli engedély alapján lehet (engedélyminta a mellékletben található).

9.2 **A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak köre**

9.2.1 állandó helyhez kötött (pl. hegesztő műhely) tűzveszélyes tevékenységet az igazgató engedélyezi;

9.2.2 eseti, ideiglenes tűzveszélyes tevékenységet a terület vezetője, tűzvédelmi megbízott engedélyezi;

9.2.3 az iskola területén külső munkavállalók által végzett tűzveszélyes tevékenységre a vállalkozó vezetője ad engedélyt, melyet az iskola tűzvédelmi felelősének, vagy a területileg illetékes – a munka ellenőrzésére kijelölt – személynek láttamoznia kell, aki egyben felvezeti az engedélyre a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokat.

10 A MUNKA (OKTATÁS) BEFEJEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

10.1 Minden munkahelyen (pl. műhely, laboratórium, iroda, stb.) a tevékenység befejezése után a munkahely vezetőjének vagy megbízottjának ellenőriznie kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a Tűzvédelmi Utasítás vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:

10.1.1 villamos berendezések és készülékek feszültség-mentesítésére, a főkapcsoló kikapcsolására,

10.1.2 a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hőszugárzó-berendezések használaton kívül helyezésére,

- 10.1.3 a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartására,
- 10.1.4 a hulladékok eltávolítására,
- 10.1.5 a tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó edény bezárása, eltávolítása),
- 10.1.6 a nyílászárók (ajtó, ablak) becsukására, lezárására,
- 10.1.7 a közművek (gáz, villany, víz) elzárására,
- 10.1.8 valamint minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető, a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló, vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.

11 TÜZVÉDELMI OKTATÁS, TÜZVÉDELMI SZAKVIZSGA

11.1 Dolgozók tűzvédelmi oktatása:

- 11.1.1 minden dolgozót munkába állásakor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni. A dolgozókat az alábbiak figyelembevételével kell át- vagy továbbképzésben részesíteni:
- 11.1.2 az A- és B tűzveszélyességi osztályba tartozó munkakörben, valamint a hegesztéssel, nyílt láng használatával és a tüzelő-, fűtőberendezésekkel foglalkozó dolgozókat: ÉVENTE
- 11.1.3 egyéb esetben 5 évenként a rendeletnek megfelelően tűzvédelmi továbbképzésben.

11.2 Tanulók tűzvédelmi oktatása:

- 11.2.1 A tanulók általános tűzvédelmi oktatását a tanév kezdetekor kell elvégezni, melynek dokumentálása az MVSZ szerinti úrlappal történik.
- 11.2.2 A laboratóriumi foglalkozások, műhelygyakorlatok esetén (gyakorlati képzéskor) az első foglalkozás alkalmával az oktató (gyakorlatvezető) feladata a speciális tűzvédelmi oktatás megtartása. Az oktatás megtörténtéért a szervezeti egység vezetője felelős.
- 11.2.3 Az 1996. évi XXXI. törvény 22. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a tűzvédelmi ismereteket az egyes tantárgyak tanulmányi követelményébe beépítve kell oktatni.
- 11.2.4 Az oktatás dokumentálása történhet jelenléti íven, de a naplórendszerű nyilvántartás is megfelel.
- 11.2.5 A kollégiumban lakó tanulókat beköltözésük alkalmával kell a kollégiumban betartandó tűzvédelmi előírásokra kioktatni. Az oktatás megszervezéséért a kollégium igazgatója felelős.

11.3 Az oktatás tényét a dolgozó (tanuló) és az oktató aláírásával dokumentálni kell. A dokumentumok tárolásáról dolgozóknál a tűzvédelmi megbízott, illetve tanulóknál az általános oktatást kivéve az oktató köteles gondoskodni.

11.4 Tűzesetknél előforduló sérülések esetén szükséges teendők

Égés:

Abban az esetben, ha az emberi testfelület közeli kapcsolatba kerül a test hőmérsékleténél lényegesen magasabb hőmérsékletű anyaggal, vagy vegyi anyaggal, akkor égési sérülés következik be.

Ennek több oka lehet:

- gőz- és forró folyadék
- láng mely azonnal súlyos égési sebet okozhat
- forró vagy megolvadt fém által okozott égés
- sugárzó energia által okozott égés
- elektromos áram okozta égés
- vegyi anyagok okozta bőrsérülések, amelyek savakkal, lúgokkal történő véletlen vagy szándékos balesetek következményei

Az égési sérülések elsősegély nyújtásának legfontosabb eleme a hőhatás mielőbbi megszüntetése. Alapvető fontosságú elem, hogy az égett testfelszín vízzel folyamatosan hűtsük. Ezt kb. 15-20 percig kell folytatni, a hűtés után az égési sebet száraz, steril kötszerrel lazán be kell kötni.

Kisebb égési sérüléseknél ajánlatos az IRIX vagy NAKSOL elnevezésű készítmény használata.

Az elsősegély nyújtás során különböző gyógyszer, por, kenőcs, olaj, zsír, vaj, tojásfehérje, stb. használata az égett seb kezelésére szigorúan tilos!

Aramütés:

A villamos áram a szervezetet többféleképpen károsíthatja, ezek közül a leglényegesebbek:

- az izmokra és idegekre gyakorolt közvetlen hatás
- az áram által fejlesztett hő okozta felmelegedés, égés
- villamos ív, az ezzel járó hő- és fényhatás

A testen áthaladó áram hatása következtében az áramütött a legnagyobb erőfeszítés mellett sem tudja a vezetéket elengedni. Ha az áramütés bekövetkezik, akkor begörcsölhet az izom, megbénulhat a légzőközpont, ezért:

- elsősorban végre kell hajtani a feszültség mentesítést
- a sérültet ki kell menteni az áramkörből
- a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni
- ha égési sérülést szenvedett, akkor a fentiek szerint kell eljárni
- azonnal orvost illetve mentőket kell hívni.

Gázmérgezés:

Gázmérgezés akkor következik be, ha a levegőbe a szervezetet károsító gázok kerülnek. A gázmérgezés jellemző tünete a rossz közérzet, fokozott orr-, nyálkahártya váladékozás, könnyezés, köhögési inger, szúró, kaparó érzés. A sérült hamar legyengül, pulzusa, légzése szapora, felületes.

A sérültet azonnal friss levegőre kell vinni, meg kell tiltani részére a beszédet is.

A leggyakrabban okoz mérgezést a szénmonoxid, amely teljesen szagtalan és kis mennyiségben is károsítja a szervezetet. Ennek belégzése a szervezet oxigén-ellátását is befolyásolja. Első teendő a jó levegő biztosítása.

12 TÚZJELZÉSEL, TÚZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

12.1 Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles azt a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül jelenteni (1996. évi XXXI. törvény, 5.§ 1. bek.).

12.2 *A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:*

12.2.1 *a tüzeset pontos helyét (címét),*

12.2.2 *mi ég (pl. papír),*

12.2.3 *milyen káreset történt (pl. robbanás),*

12.2.4 *mi van veszélyeztetve a tüzeset kapcsán, illetve a tűz továbbterjedése esetén,*

12.2.5 *emberélet van-e veszélyben,*

12.2.6 *milyen helyiségben van a tűz (pl. műszerraktár),*

12.2.7 *a tüzet bejelentő személy neve (pl. Kovács István) és a jelzésre használt telefonkészülék száma: (pl. 513-510/10)*

12.3 Az iskola területén tűzjelzési lehetőséget a "házi" mellékállomásokon kapható városi vonalak biztosítják. Nyilvános távbeszélőkészülékek mellett, továbbá a telefonközpontban, valamint minden telefonkészülék mellett a hivatásos tűzoltóság hívószámát- jól láthatóan – ki kell függeszteni. Szombathelyen: **105** vagy **310-105**

12.4 A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzeseteket is a hivatásos tűzoltóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, és a kár színhelyét a vizsgálat befejezéséig változatlanul hagyni! A bejelentésnek a 2. pontban felsorolt adatokat kell értelemszerűen tartalmaznia

12.5 A tűzoltóság értesítését követően azonnal értesíteni kell a területileg illetékes vezetőt, az igazgatót és a tűzvédelmi felelőst.

12.6 Gondoskodni kell a dolgozók biztonságos menekítéséről.

12.7 Tűz, vagy káreset során riasztani kell az alábbi vezetőket: (segélyhívó mellé ki kell függeszteni)

Név	telefon	mobil

12.8 A tűzjelzést követően ki kell tární azokat az ajtókat, kapukat, amelyeket távbeszélőn jelöltünk meg a tűzoltóságnak, mint a tűz helyszínéhez legrövidebb behajtási lehetőséget.

12.9 A kiérkező tűzoltás vezetőt tájékoztatni kell a kialakult és várható veszélyről, a tűz helyszínéről, a közművek záró-nyitó szerkezeteinek helyéről.

12.10 A portákon kell elhelyezni az egyes helyiségek azonosító jellel ellátott kulcsait és az udvaron vagy a garázsban tárolt gépjárművek beazonosított indító kulcsait, hogy vész

esetén a gépjárművek eltávolíthatóak legyenek. Felelős: tűzvédelmi felelős, érintett munkahelyi vezetők.

- 12.11 A gépjárműveket tűzoltó készülékkel kell ellátni. Felelős: műszaki vezető (gondnok).
- 12.12 Személyi sérülés esetén értesíteni kell a mentőket a 104 és a rendőrséget a 107 telefonszámokon.
- 12.13 A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4.§.(3) bekezdésének értelmében, évente tűzriadó gyakorlatot kell tartani, és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.

13 TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK

- 13.1 **Oltóvíz, tűzcsapok:** az iskola területén, a meghatározott helyeken tűzcsapok biztosítják a tűzoltás feltételeit. A tűzcsapokkal kapcsolatos általános érvényű előírások a következők:
- a) a fali tűzcsapok feleljenek meg az MSZ 9771/1 – 6.; MSZ EN 671/1-2. lap; 15608; 15606. sz. szabványok előírásainak;
 - b) a fali tűzcsapszekrényben a tömlőt a tűzcsappal összeszerelt állapotban kell tartani (kötöző zsinag a tömlőn ne legyen);
 - c) a fali tűzcsapszekrény ajtajára vörös festéssel, 80 mm-es nyomtatott betűkkel "TŰZCSAP" feliratot kell festeni;
 - d) a tűzcsapokat az MSZ 1042 sz. előírásainak megfelelően jelzőtáblával kell megjelölni, illetve el-látni;
 - e) minden tömlőt – beleértve a tartalék tömlőt is (a kenderanyagút kétévenként, a szintetikus anyagút ötévente) – nyomáspróba alá kell vetni, illetve olyan állapotban kell tartani, hogy tűz esetén mindenkor használhatóak legyenek;
 - f) minden tűzcsapról, tömlőről és azok javításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 13.2 **Tűzoltó készülékek:** az iskola területén az OTSZ 57.§-ában előírtak szerint kell a tűzoltó készülékeket elhelyezni, használni és előkészíteni. (MSZ 1040). Elhelyezésüket, típusukat a melléklet tartalmazza. A készülékek beszerzéséről, hiánypótlásáról, évenkénti ellenőrzéséről a telephelyi műszaki osztálynak kell gondoskodnia. A készülékek beszerzésénél figyelni kell, hogy feleljen meg az EU szabványoknak.

14 TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS

- 14.1 Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt kíséreljék meg (a dolgozók, oktatók, hallgatók) a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a – különösen kezdeti szakaszban lévő vagy képződő – tőlük elvárható módon a tűz oltását.
- 14.2 Villamos berendezések, készülékek vizes oltása előtt a feszültségmentesítést el kell végezni.
- 14.3 A tűzoltás, kárelhárítás, emberélet és vagyonmentés eredményessége érdekében mindenki – aki a helyszínen tartózkodik – köteles személyesen közreműködni, a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit pontosan végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni.
- 14.4 A tűz helyszínét a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eredményességének biztosítása érdekében megváltoztatni nem szabad. Szükség esetén a helyszínt – a vizsgálat befejezéséig – felügyelő személy bevonásával kell biztosítani.

- 14.5 A tűz oltásával kapcsolatos feladatokat, valamint az eloltásban, mentésben közreműködőket és azok feladatait a Tűzriadó Terv tartalmazza. A teljes Tűzriadó Terv példányai az iskola portán vannak elhelyezve.

III. rész

15 TŰZVÉDELMI FELELŐSSÉG

- 15.1 A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári kötelesség. Figyelembe véve, hogy az előírásokat törvények, jogszabályok, szabványok, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény nem esik súlyosabb elbírálás alá.

16 BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK

- 16.1 A tűzvédelmi előírások megszegésével kapcsolatos rendelkezéseket az 1968. évi I., a Szabálysértésekről szóló törvény, a Büntető Törvénykönyv, illetve a Kormány 17/1968.(IV. 14) sz. rendelete tartalmazza. A mulasztással kapcsolatos személyi felelősség kérdésében a hivatkozott törvény 6.§ /1/ és /2/ bekezdése a következőképpen rendelkezik:
- 16.2 (1) bekezdés: "Gazdálkodó szervezetet és más jogi személyt terhelő kötelezettség megszegése esetén a szabálysértés miatt azt a személyt (dolgozó, hallgató) kell felelősségre vonni, akinek cselekménye vagy mulasztása miatt következett be a kötelezettségszegés, ha ez a szervezet (szervezeti egység) vezetőjének meghallgatása útján sem állapítható meg, a szervezet (szervezeti egység) vezetőjét kell felelősségre vonni."
- 16.3 (2) bekezdés: „Ha az elkövető a felettesének utasítását teljesítette, a szabálysértésért az utasítást adó személy felel.”

17 BÍRSÁGOK – HELYSZÍNI BÍRSÁGOK

- 17.1 Tűzvédelmi bírság szabható ki az alábbi esetekben:
- 17.1.1 tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha ez közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket;
- 17.1.2 a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltó-anyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért;
- 17.1.3 ha az új tűzoltó-technikai eszköz, berendezés és oltóanyag, építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag – a robbanó- és robbantóanyag kivételével –, készülék, gép, berendezés, technológia alkalmazása, gyártása,

forgalmazása, a meglévők módosítása esetén nem kérték a tűzvédelmi hatóság engedélyét vagy egyetértését;

- 17.1.4 ha az engedélyhez kötött tűzvédelmi tevékenységet a nélkül vagy attól eltérő módon végzik;
- 17.1.5 ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező, illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot adott;
- 17.1.6 ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodott;
- 17.1.7 ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik.
- 17.2 A tűzvédelmi bírság kiszabására a 3) pont kivételével az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság javaslatára – a helyi önkormányzat jegyzője jogosult.
- 17.3 A tűzvédelmi bírság összege 3. 000. 000 forintig terjedhet.
- 17.4 A tűzvédelmi bírság megfizetése nem ment fel a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
- 17.5 A tűzvédelmi bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ismételten kiszabható tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság kiszabásának feltételei még fennállnak. A tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben tehát minden vezető köteles következetesen fellépni, és a figyelmeztetés alkalmazásában a törvényes lehetőségekkel élni.

IV. rész

18 A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

- 18.1 Általános, iroda jellegű helyiségek (irodák, oktatói szobák, pénztár, tárgyaló, könyvtár, bemutatóterem, tanterem, előadóterem, laboratórium, tornaterem, gyakorló szoba, teakonyha, telefonközpont stb.) tűzvédelmi előírásai:
 - 18.1.1 a fűtőtestekre éghető anyagot helyezni nem szabad;
 - 18.1.2 hőfejlesztő berendezések (kávéfőző, rezsó, hősugárzó, tűzhely) és éghető anyag között minimálisan 50 cm-es távolságot meg kell tartani. A tűzhelyek felett éghető anyag nem tartható és tárolható;
 - 18.1.3 rezsót vagy nem szigetelt hőfejlesztőt (kávéfőzőt) csak nem éghető, hőszigetelő alátétén szabad használni;
 - 18.1.4 a helyiségek természetes és mesterséges szellőztetésről gondoskodni kell,

- 18.1.5 elektromos berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad;
- 18.1.6 foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a tanulók figyelmét a várható (esetlegesen bekövetkező) tűzvédelmi problémákra, elektromos tüzek lehetőségére és azok elhárításának módjaira;
- 18.1.7 lámpatestekre éghető anyagú dekorációt elhelyezni nem szabad,
- 18.1.8 a helyiségek rendszeres takarításáról gondoskodni kell;
- 18.1.9 a helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően szabad használni,
- 18.1.10 éghető folyadékot tárolni nem szabad,
- 18.1.11 alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl.: hegesztés, éghető folyadékkal történő tisztítás stb.) csak nagy körültekintéssel végezhető. A helyiségek intenzív szellőztetéséről éghető folyadék használata esetén gondoskodni kell. Tűzveszélyes tevékenység egyéb előírásait az általános rész tartalmazza;
- 18.1.12 hegeszteni, forrasztani csak a szabványnak megfelelő készülékekkel, berendezésekkel és tartozékokkal, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad oly módon, hogy a forrasztópáka a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen;
- 18.1.13 forrasztópákát, egyéb hő fejlesztőt felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad,
- 18.1.14 hibás készülékkel vagy berendezéssel munkát végezni tilos;
- 18.1.15 a munkaidő, illetve foglalkozás végén az utolsó távozó kötelessége a helyiségek és az elektromos berendezések szakaszoló és főáramkörű áramtalanítása.

19 SPECIÁLIS HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

19.1 A vegyi laboratóriumok tűzvédelmi szabályzata:

- 19.1.1 A laboratóriumok „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- 19.1.2 A laborban az oda beosztottakon kívül más személyek (ügyfelek) csak felügyelettel tartózkodhatnak.
- 19.1.3 A laborban 20 liter éghető vagy gyúlékony anyag, éghető folyadék tárolható RB (robbanás biztos) szekrényben, szabványos és feliratozott edényekben.
- 19.1.4 A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.
- 19.1.5 A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- 19.1.6 A helyiségben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.

- 19.1.7 A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat legkésőbb a műszak befejezése előtt a helyiségből ki kell szállítani.
- 19.1.8 Éghető anyagú hulladékokat csak nem éghető anyagú és fedővel ellátott tároló edényekben szabad tartani.
- 19.1.9 A tevékenység során elfolyt éghető folyadék azonnali felitatásáról és a helyiségből való eltávolításáról gondoskodni kell.
- 19.1.10 A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető (laborvezető) a felelős.

19.2 Raktárak tűzvédelmi szabályzata:

- 19.2.1 A raktárak „C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- 19.2.2 A helyiség elektromos berendezése mindenkor feleljen meg az MSZ 2364 előírásainak, különös tekintettel a túláram- és érintésvédelemre.
- 19.2.3 A fűtőtestek, világítótestek, elektromos elosztódobozok 0,5 m-es körzetén belül éghető anyagot tárolni, elhelyezni még átmenetileg is tilos.
- 19.2.4 Alkatrészt, tartozékot, stb. (továbbiakban: anyagot) ömlesztve tárolni tilos. Az anyagokat nem éghető anyagból készült állványokon vagy raklapokon kell tárolni úgy, hogy az állványok (raklapok) között a 0,8 m-es közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.
- 19.2.5 Öngyulladásra hajlamos anyagot, továbbá éghető folyadékot a raktárakban nem szabad tárolni.
- 19.2.6 Az I-IV. tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékokat csak robbanás biztos szekrényben szabad tárolni. Az éghető folyadékok összmenyisége raktáranként a 20 litert nem halad-hatja meg.
- 19.2.7 A raktárakból utolsónak távozó dolgozónak kötelessége végrehajtani az áramtalanítást, és megszüntetni minden tűzre utaló körülményt.

19.3 Karbantartó műhelyek tűzvédelmi szabályzata:

- 19.3.1 A műhelyek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- 19.3.2 Alkalmanként – a technológiához szorosan tartozó – 1 liter összmenyiségű éghető folyadék felhasználása megengedett a jelen tűzvédelmi szabályzat általános részében előírtak betartásával.
- 19.3.3 A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.
- 19.3.4 A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- 19.3.5 A helyiségben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.
- 19.3.6 Hegesztési, forrasztási csak a szabványnak megfelelő készülékekkel, berendezésekkel és tartozékokkal, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával szabad oly módon, hogy a forrasztópáka a környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen.
- 19.3.7 Forrasztópákát, egyéb hő fejlesztőt felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.
- 19.3.8 A műhelyekben gázpalackokat tárolni nem szabad. A gázpalackokat csak az erre kijelölt tároló helyen szabad raktározni.
- 19.3.9 A hegesztési biztonsági szabályzatot minden hegesztőnek ismernie kell, és az abban foglaltakat be kell tartania.
- 19.3.10 Hibás készülékkel vagy berendezéssel munkát végezni tilos!
- 19.3.11 A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

19.4 TMK asztalos műhely tűzvédelmi szabályzata:

- 19.4.1 A helyiség „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- 19.4.2 A helyiségekben A-B-C tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amely töltőszálya 6 kg-nál kisebb nem lehet.
- 19.4.3 Nyílt láng használata tilos, amit szabványos tiltó táblával, jól láthatóan jelölni kell.
- 19.4.4 Hő fejlesztő gépet, hőszugárzót, kávéfőzőt használni nem szabad.
- 19.4.5 A fűtőtestek, világítótestek, elektromos elosztó- és kapcsolódobozok 50 cm-es körzetén belül éghető anyagot tárolni még átmenetileg is tilos.
- 19.4.6 A közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.
- 19.4.7 Öngyulladásra hajlamos anyagot nem szabad tárolni.
- 19.4.8 Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, gázvezetésekre, gázkonvektorra dekorációt helyezni nem szabad.

- 19.4.9 Nyílt lángú világítást (gyertya, mécses, olajégő stb.) nem szabad alkalmazni. Csak zárt elektromos világítás használható.
- 19.4.10 A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben megállapítottaknak megfelelően szabad rendeltetésszerűen használni. A műhelyben csak az ott folytatott napi tevékenységhez szükséges anyagféleség és mennyiség tartható.
- 19.4.11 A helyiségekben I.-IV. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadék nem tartható, nem tárolható.
- 19.4.12 A rendszeres takarításáról gondoskodni kell. A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat folyamatosan, de legkésőbb a műszak végén a helyiségekből el kell távolítani.
- 19.4.13 A berendezések, eszközök karbantartásánál, tisztításánál - amennyiben alkalmasszerűen éghető folyadék kerül felhasználásra - gondoskodni kell a helyiségek intenzív szellőztetéséről.
- 19.4.14 Az elektromos berendezéseket rendszeresen karban kell tartani, a rájuk rakódott éghető folyadékoktól, anyagoktól folyamatosan tisztán kell tartani.
- 19.4.15 A helyiségből való távozás során gondoskodni kell a helyiség teljes áramtalanításáról.
- 19.4.16 A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

19.5 Gázfogadó tűzvédelmi szabályzata:

- 19.5.1 A gázfogadó „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- 19.5.2 Tűz elleni védelme érdekében az ott keletkező tűz oltására alkalmas 2 db tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- 19.5.3 A helyiségben a nyílt láng használata nem megengedett, így gyújtó eszközt, szikrát okozó szer-számot, ruházatot, lábbelit sem szabad bevinni.
- 19.5.4 A tűz-, és robbanás veszélyt, valamint a kötelező magatartási szabályokat (dohányzás és nyílt láng használata tilos! feliratot) a bejárat ajtón és a helyiségben is szabványos táblákkal jelezni kell.
- 19.5.5 A gázvezeték a szabványban előírt citrom sárga színnel kell jelölni.
- 19.5.6 A helyiségben éghető folyadékot tárolni tilos!
- 19.5.7 A gázfogadó helyiség intenzív átszellőztetéséről gondoskodni kell.
- 19.5.8 Az elektromos szerelvények feleljenek meg az MSZ 1600/8 sz. előírásainak. Csak RB villamos szerelvények alkalmazhatók.

- 19.5.9 Az ajtóra önműködő csukó szerkezetet kell felszerelni.
- 19.5.10 A gázóra nyitószerkezeténél a nyitás-zárás irányát jelölni kell.
- 19.5.11 Gázömlés esetén a gázműveket azonnal értesíteni kell. Gázórát és szerelvényeit csak erre jogosult szerelő javíthat.
- 19.5.12 A helyiségből utolsónak távozó kötelessége az áramtalanítás.
- 19.5.13 A tűzvédelmi szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

19.6 Kazánházak tűzvédelmi szabályzata:

- 19.6.1 A kazánház „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- 19.6.2 A helyiségben az oda beosztottakon kívül más személyek nem tartózkodhatnak.
- 19.6.3 A kazánházban éghető vagy gyúlékony anyag, éghető folyadék nem tárolható.
- 19.6.4 A helyiségek természetes (gravitációs) szellőztetéséről gondoskodni kell.
- 19.6.5 A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- 19.6.6 A helyiségben az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.
- 19.6.7 A gázvezetéket a szabványban előírt citrom sárga színnel kell jelölni.
- 19.6.8 A kazánház bejáratánál 2 db, 6 kg-os töltőszálynál nem kisebb porral oltó tűzoltó készüléket kell készenléten tartani.
- 19.6.9 A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

19.7 Öltöző tűzvédelmi szabályzata:

- 19.7.1 A helyiség „C” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- 19.7.2 A helyiség védelme céljából 6 kg-nál nem kisebb töltőszálynál tűzoltó készüléket kell készenléten tartani.
- 19.7.3 Az öltözőben nyílt láng használata tilos; ezt a tilalmat szabványos táblával jól láthatóan jelölni kell.
- 19.7.4 Az öltözőben éghető folyadékot tárolni nem szabad.
- 19.7.5 Éghető folyadékkal szennyezett munkaruha csak fém öltözőszekrényben tárolható.
- 19.7.6 A munkaidő végén az öltözőből utolsónak távozó kötelessége a helyiség áramtalanítása.

- 19.7.7 Az öltözőre vonatkozó tűzvédelmi előírások megtartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

19.8 Közlekedők, lépcsőház és előterek tűzvédelmi szabályzata:

- 19.8.1 A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- 19.8.2 A lépcsőházban az ott keletkező tűz oltására alkalmas - 6 kg-os töltőszálynál nem kisebb - tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- 19.8.3 Alkatrészt, tartozékot, éghető anyagot és folyadékot stb. (a továbbiakban: anyagot) tárolni, tartani még ideiglenesen is tilos a közlekedési és a menekülési útvonalakon.
- 19.8.4 A folyosók falsíkján beépített szekrényekben az irattárolás megengedett úgy, hogy a közlekedés és menekülés részére legalább a törvényben előírt szélességű út biztosítva legyen.
- 19.8.5 A kijáratok ajtóit - munkaidőben - nyitva kell tartani.

19.9 Kollégiumi lakószobák tűzvédelmi szabályzata:

- 19.9.1 A helyiségek „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
- 19.9.2 A helyiségek tűz elleni védelmére 1 db, 6 kg-os vagy annál nagyobb töltőszálynú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a folyosókon.
- 19.9.3 A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen szabad használni.
- 19.9.4 A rendszeres takarításról gondoskodni kell.
- 19.9.5 A tűzoltó készülékekhez vezető és a kijáratokhoz vezető közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.
- 19.9.6 Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, elosztódobozokra éghető anyagú dekorációt, poszttert elhelyezni tilos.
- 19.9.7 A helyiségekben I-II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékot (tűzveszélyes folyadékot) tartani, felhasználni nem szabad.
- 19.9.8 A helyiségekből történő távozáskor az áramtalanításról gondoskodni kell.
- 19.9.9 A szabályzat betartásáért a kollégium igazgatója felelős.

- 20.1 Jelen szabályzatot az Iskolavezetés 2007.-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta. A szabályzat rendelkezései 2007. december 1-én lépnek hatályba.
- 20.2 A tűzvédelem megszegése miatti fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatban a jelen szabályzatot értelemszerűen kell alkalmazni. A szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 20.3 Jelen szabályzatot az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni, hozzáférhetővé kell tenni.

Szombathely, 2007. dec. 1.

Böcskei Imre

igazgató